Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Исмагилов И.Ш.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03542С,03543С,03544С,03545С

от 17.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода из распред.сети ,начало д.Лесной
вода из распред.сети начало д. Вер.Метески, ул.Трудовая
вода из распред.сети, начало д.Верх.Метески,ул.Центральная
вода из распред.сети,начало д.Б.Метески,ул.Нагорная

Тара, упаковка *Стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *2.20.03542.Б, 2.20.03543.Б, 2.20.03544.Б, 2.20.03545.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."*

Количество (объем) для испытаний *по 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы): 2.20.03542.Б, 2.20.03543.Б, 2.20.03544.Б, 2.20.03545.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2.20.03542.Б, Рег. №: 110 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред. сети,начало д.Лесной					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.20.03543.Б, Рег. №: 111 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети, начало д. Вер.Метески, ул.Трудовая					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.20.03544.Б, Рег. №: 112 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети,начало д.Вер.Метески,ул. Центральная					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Общее микробное число	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.20.03545.Б, Рег. №: 113 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из респред. сети,начало д. Б.Метески,ул.Нагорная					
10	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
11	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
12	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах
Испытательный лабораторный центр
422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.б
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03541С
от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины д.Ямбулат
Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.20.03541.Б*
Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.б
Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*
Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*
Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, д.Ямбулат
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03541.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,7 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	7,56 ± 1,13	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	0,007 ± 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	44,49 ± 4,00	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	23,4 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	30,49 ± 4,57	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03541.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ _____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03540С
от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода источников нецентрализованного водоснабжения:
вода из каптажа д.Тямти-Метески
Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.20.03540.Б*
Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.6
Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*
Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*
Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, д.Тямти-Метески
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03540.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,6 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	6,06 ± 0,91	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	9,89 ± 0,89	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	7,4 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	15,57 ± 2,33	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03540.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	15	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03540С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.

Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Исмагилов И.Ш.
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03539С

от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины д. Б.Метески,ул. Ф.Хусни

Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *1.2.20.03539.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район,д. Большие Метески, ул. Ф.Хусни

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.

Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*

Условия транспортировки *Согласно НД*

Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03539С

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03539.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,3 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	**8,81 ± 1,32**	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	100,12 ± 9,01	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	10,8 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	16,01 ± 2,40	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03539.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03539С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.

Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163501001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
(подпись) Исмагилов И.Ш.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03538С
от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины д. Б.Метески,ул. Нагорная

Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *1.2.20.03538.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, д.Б.Метески,ул.Нагорная

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03538С

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03538.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,3 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	**14,9 ± 2,2**	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	370,8 ± 33,3	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	14,1 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	25,74 ± 3,86	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03538.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	15	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03538С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
(подпись) Исмагилов И.Ш.

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03537С

от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины д. Вер.Метески,ул.Центральная

Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *1.2.20.03537.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, д.Большие Метески, ул.Центральная

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03537.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,6 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	6,66 ± 0,99	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	44,49 ± 4,00	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	15,2 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	17,99 ± 2,69	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03537.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 23.07.2020 № 03537С

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.

Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03536С
от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины д. Вер. Метески, ул. Трудовая
Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.20.03536.Б*
Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы,ул. Тукая, д.6
Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*
Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*
Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, д.Большие Метески, ул. Трудовая
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03536.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,8 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	6,06 ± 0,91	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	19,77 ± 1,77	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	11,0 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	22,54 ± 3,38	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03536.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03535С

от 23.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из каптажа д.Лесной

Тара, упаковка *Пласт.бутылка, стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *1.2.20.03535.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район, дЛесной

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Количество (объем) для испытаний *2,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.

Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*

Условия транспортировки *Согласно НД*

Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы):1.2.20.03535.Б

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-12 (метод Б)
3	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
5	pH(водородный показатель)	7,3 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
6	Жесткость общая	7,56 ± 1,13	не более 7	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
7	Нитриты (по NO2)	0,004 ± 0,002	не более 3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
8	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
9	Сульфаты	19,77 ± 1,77	не более 500	мг/дм3	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
10	Хлориды	8,4 ± 1,4	не более 350	мг/дм3	ГОСТ 4245-72 п.2
11	Нитраты (по NO3)	20,03 ± 3,00	не более 45	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Химик-эксперт Мифтахова Л.А.	

Код образца (пробы):1.2.20.03535.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ _____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 03546С,03547С,03548С
от 17.07.2020

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
вода из распред. сети ,начало д. Б.Метески, ул. Ф.Хусни
вода из распред.сети,начало д. Тямти-Метески
вода из распред. сети ,начало д. Ямбулат

Тара, упаковка *Стеклянная бутыль*

Код пробы (образца) *2.20.03546.Б, 2.20.03547.Б, 2.20.03548.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 09.07.2020 г. № 120*

Цель отбора: проведение испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)
Большеметескинский сельский исполнительный комитет
Республика Татарстан, Тюлячинский район

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."*

Количество (объем) для испытаний *по 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *16.07.2020 11 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *16.07.2020 14 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.*
Помощник врача Аухадиева А.Н.
Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ
Протокол от 17.07.2020 № 03546С,03547С,03548С

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

Код образца (пробы): 2.20.03546.Б, 2.20.03547.Б, 2.20.03548.Б

Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2.20.03546.Б, Рег. №: 114 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети ,начало д.Б.Метески,ул. Ф.Хусни					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.20.03547.Б, Рег. №: 115 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети ,начало д. Тямти-Метески					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.20.03548.Б, Рег. №: 116 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети,начало д. Ямбулат					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за проведение испытаний	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.	

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор Фаттахова А.Р.

(должность) (ФИО) (подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ