



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тюлячи

КАРАР

« 11 » сентября 2026г.№ 72

Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан к отопительному периоду 2026-2027 годов

В соответствии с Федеральными законами от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов, Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу согласно действующему законодательству.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района по инфраструктурному развитию Б.М. Низамова.

Руководитель

И.Х. Хамидуллин

Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан
от «11» 06 2026 № 72

**Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

1. Общие положения

Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществляется комиссией по оценке готовности предприятий и организаций района к отопительному сезону в осенне-зимний период 2026-2027 годов (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан.

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (приложение № 1 к настоящей Программе), в котором указываются:

- а) объекты, подлежащие проверке;
- б) сроки проведения проверки;
- в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных настоящей Программой (приложение № 2 к настоящей Программе).

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

3.2. Членами Комиссии являются:

- представители Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района;
- по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции;
- по согласованию представители теплоснабжающих организаций.

3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальными услугами населения.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;
- назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.5. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности и подведению итогов выполнения по подготовке к отопительному периоду.

3.6. Секретарь комиссии:

- осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готовности.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели.

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Комиссии.

4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

4.4. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, независимо от форм собственности, участвующих в теплоснабжении населения, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 года Комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями требований, установленных разделом III «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (приложение № 3 к настоящей Программе), который составляется не позднее трёх дней с даты завершения проверки. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, выдается паспорт готовности (приложение № 4 к настоящей Программе) к отопительному периоду.

4.8. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

Управляющий делами



И.Т. Хадиев

Приложение № 1
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района РТ
района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов

**График проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района к отопительному периоду
2026-2027 годов**

№ п/п	Наименование теплоснабжающей организации	Адрес	Сроки прове- дения проверки	Документы, про- веряемые в ходе проверки
1.	ООО «Меша»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Фатыха Хусни, д. 5	27.07.2026г. – 27.08.2026г.	В соответствии с приложением № 2 к Програм- ме

Перечень котельных, подлежащие проверке

№ п/п	Наименование котельной	Адрес	Сроки проведения проверки
1.	Котельная МБОУ – Аланская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Алан, ул. Школьная, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
2.	Котельная МБОУ – Большеметескинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Большие Метески, ул. Школьная, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
3.	Котельная МБОУ – Большемешинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Большие Меша, ул. Школьная, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
4.	Котельная МБОУ – Большенырсинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Большие Нырси, ул. Школьная, д. 5	27.07.2026 - 27.08.2026
5.	Котельная МБОУ – Верхнекибязкозинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Верхние Кибя-Кози, ул. Ленина, д. 1а	27.07.2026 - 27.08.2026
6.	Котельная МБОУ – Тюлячинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Школьная, д. 3	27.07.2026 - 27.08.2026
7.	Котельная МБОУ – Шадкинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Шадки, ул. Школьная, д. 4	27.07.2026 - 27.08.2026
8.	Котельная МБОУ – Шармашинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Шармаши, ул. Школьная, д. 41	27.07.2026 - 27.08.2026
9.	Котельная МБОУ – Саушская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Сауш, ул. Сиразетдиновых, д. 47	27.07.2026 - 27.08.2026
10.	Котельная МБДОУ – Тюлячинский детский сад № 1	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Дальняя, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
11.	Котельная МБДОУ – Старозюринский детский сад	РТ, Тюлячинский район, с. Старые Зюри, ул. Школьная, д. 2А	27.07.2026 - 27.08.2026
12.	Котельная МБДОУ – Узакский детский сад	РТ, Тюлячинский район, п. Узак, ул. Татарстан, д. 7	27.07.2026 - 27.08.2026
13.	Котельная МБДОУ – Саушский детский сад	РТ, Тюлячинский район, с. Сауш, ул. Гарифуллина, д. 18	27.07.2026 - 27.08.2026
14.	Котельная Аланского СДК	РТ, Тюлячинский район, с. Алан, ул. Центральная, д. 2	27.07.2026 - 27.08.2026
15.	Котельная МБОУ – Малокибязкозинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Малые Кибя-Кози, ул. Малая, д. 10	27.07.2026 - 27.08.2026
16.	Котельная Тюлячинской ЦСОН	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Большая Нагорная, д. 5	27.07.2026 - 27.08.2026
17.	Котельная МБОУ – Абдинская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Абди, ул. Школьная, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
18.	Котельная МБДОУ – Тюлячинский детский сад № 3	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Кооперативная-1, д. 2а	27.07.2026 - 27.08.2026

19.	Котельная МБОУ – Балан- дышская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Баландыш, ул. Гагарина, д. 17	27.07.2026 - 27.08.2026
20.	Котельная МБДОУ – Тюля- чинский детский сад № 2	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Молодежная д. 13а	27.07.2026 - 27.08.2026
21.	Котельная МБОУ – Ста- розюринская СОШ	РТ, Тюлячинский район, с. Старые Зюри, ул. Школьная, д. 3	27.07.2026 - 27.08.2026
22.	Котельная МБОУ – Узакская СОШ	РТ, Тюлячинский район, п. Узак, ул. Каримовой, д. 1	27.07.2026 - 27.08.2026
23.	Котельная Тюлячинского спортивного комплекса «Ба- тыр»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Гоголя, д. 20	27.07.2026 - 27.08.2026
24.	Котельная МБОУ – Айда- ровская СОШ, МБДОУ – Айдарский детский сад	РТ, Тюлячинский район, с. Айдарово, ул. Ленина, д. 39	27.07.2026 - 27.08.2026
25.	Котельная МБДОУ – Боль- шенирсинский детский сад	РТ, Тюлячинский район, с. Большие Нырси, ул. Школьная, д. 10	27.07.2026 - 27.08.2026
26.	Котельная МБОУ – Макса- башская ООШ	РТ, Тюлячинский район, с. Максабаш, ул. Мирная, д. 26	27.07.2026 - 27.08.2026
27.	Котельная МБУК «Тюлячин- ский краеведческий музей»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 29	27.07.2026 - 27.08.2026
28.	Котельная МБУ «Районный Дом культуры»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Белова, д. 5	27.07.2026 - 27.08.2026
29.	Котельная МБУ «Детская школа искусств»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 31	27.07.2026 - 27.08.2026
30.	Котельная ГАУЗ «Тюлячин- ская ЦРБ»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, д. 35	27.07.2026 - 27.08.2026
31.	Котельная МБДОУ – Шад- кинский детский сад	РТ, Тюлячинский район, с. Шадки, ул. Ленина, д. 2а	27.07.2026 - 27.08.2026
32.	Котельная Тюлячинского крытого катка «Юность»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Олимпийская, д. 2	27.07.2026 - 27.08.2026
33.	Котельная Тюлячинского крытого бассейна «Дулкын»	РТ, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Олимпийская, д. 7	27.07.2026 - 27.08.2026

Приложение № 2
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района РТ
района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. Отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17.

Приложение № 3
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района РТ
района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
_____/____ г.

_____" ____ " ____ 20__ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная

_____,
(форма документа и его реквизиты, которым обра-
зована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопи-
тельному периоду от " ____ " ____ 20__ г., утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку
обеспечения готовности к отопительному периоду)
с " ____ " ____ 20__ г. по " ____ " ____ 20__ г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспе-
чения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отноше-
нии следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ____;
2. ____;
3. ____;
- NN ____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду ко-
миссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
NN	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для _____ на ____ л. в 1 экз.
расчета индекса го-
товности к отопи-
тельному периоду

(объект оценки обеспечения
готовности)

2. Оценочный лист для _____ на ____ л. в 1 экз.
расчета индекса го-
товности к отопи-
тельному периоду

(объект оценки обеспечения
готовности)

3. Оценочный лист для _____ на ____ л. в 1 экз.
расчета индекса го-
товности к отопи-
тельному периоду

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта полу-
чил:

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) в отношении
которого проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района РТ
района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов

Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду
____/____ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности
к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения
готовности к отопительному периоду:

1. ;
2. ;
3. ;
- NN .

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____
№ _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к Программе проведения проверки
готовности теплоснабжающих организаций
Тюлячинского муниципального района РТ
района Республики Татарстан
к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Обязательное требова- ние	Подтверждающий документ	Показатель	Вес по- казателя	Наиме- нование показа- теля	Расчет по- казателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ				Расчет осуществляется автоматически по формуле: Итсо= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,05+Кплан* 0,05
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федераль- ного закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (да- лее – Федеральный за- кон о теплоснабжении) подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопи- тельному периоду, утвержденных прика- зом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерально- го закона о теплоснабже- нии	0,9	Кзакон о тепл	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+Крежим.налад*0,01+Ккачест*0,01+Ккомм.учет *0,01+Ккач.строит*0,25+Кнадеж* 0,65+Крезерв*0,01+Кпорядок*0,01	
1.1	Обеспечивать функцио- нирование эксплуата- ционной, диспетчер- ской и аварийной служб (пункт 1 части 4	Документы, преду- смотренные подпунк- тами 9.3.1 – 9.3.8 пунк- та 9 Правил	Показатель обеспечения функциони- рования экс- плуатацион-	0,05	Кфункц	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+Кэ ксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+Котв*0,1+К охран.труда*0,1+Ктрен*0,1	

статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)		ной, диспетчерской и аварийной служб				
1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатации, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	Кшт		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Рос-	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл		Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{согл} = N_{согл} / N_{всего\ PCO}$ в системе т/сн Для единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то соглашение ЕТО не заключается и показатель для нее равен 1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем порядке по принципу: наличие – 1 отсутствие – 0
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	Nсогл		Фактическое значение, равное количеству соглашений об управлении системой теплоснабжения

1.1.2.2		сийской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Количество организаций всего в си- стеме тепло- снабжения	-	N всего PCO в системе т/сн	Фактическое значение, равное количеству организаций все- го в системе теплоснабжения
1.1.3		Утвержденное положе- ние о диспетчерской службе или распоряди- тельный документ ор- ганизации о назначении ответственного за дис- петчерское управление в соответствии с требо- ваниями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных прика- зом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуа- тации тепловых энер- гоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия по- ложения о диспетчер- ской службе или распоря- дительный документ организации о назначении ответствен- ного за дис- петчерское управление	0,1	К дисп	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от сле- дующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4		Организационно- распорядительные до- кументы об утвержде- нии перечня производ- ственных инструкций для безопасной эксплу- тации котлов и вспомо- гательного оборудо- вания в случае эксплуа- тации опасных произ- водственных объектов (далее – ОПО), разра- ботанного в соответ- ствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при ис-	Показатель наличия пе- речня произ- водственных инструкций для безопас- ной эксплуа- тации котлов и вспомога- тельного оборудования	0,1	Кпере- чень	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5 Если в отношении объекта оценки какой-либо из показате- лей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4.1			Показатель наличия пе- речня произ- водственных инструкций	0,5	К пере- чень ОПО	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от сле- дующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.

		пользования оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	для безопасности эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К перечню не ОПО		Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К перечню не ОПО		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К эксплуатационным инструкциям		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.1.6	промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	Кзнаний	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кзнаний= Кпроток *0,5+Кудост *0,5 Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.6.1, 1.1.6.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в части критерия, применимого к пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.6.1	верки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО, не эксплуатирующихся, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,5	Кпроток зн не ОПО	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов

1.1.6.2			ренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5			тов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверок знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	Классификация ОПО			В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не эксплуатируется, значение принимается равным 1
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения ра-	Показатель наличия документов,	0,1	Кобуч		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1;

1.1.8	ботников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	подтверждающих проведение обучения работников действующим в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	Котв	отсутствие – 0. В случае, если ОПО не эксплуатируются, то Котв принимается равным 1
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организаций – распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответствен-	Показатель наличия организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производ-	0,1	Котв	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5 Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0

1.1.8.1	ных за осуществление производственного контроля при эксплуа- тации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	ственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	Котв неОПО	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.8.2		Показатель наличия ор- ганизацион- но- распоряди- тельных до- кументов организации о назначении ответствен- ных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоуста- новок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	Котв ОПО	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно зна- чение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается рав- ным 1

1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	Кохр. труда	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	Показатель наличия программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	0,1	Ктрн	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

		согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	грамме противаварийных тренировок				
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	Крежим.налад	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $\text{Крежим.налад} = \text{Ктем.граф} * 0,5 + \text{Крежим.карт} * 0,5$	
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	Ктем.граф	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные решения, карты, требования	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-	0,5	Крежим.карт	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0	

		наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,01	Ккачест		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального зако-	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и	0,01	Ккомм.учет	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	на о теплоснабжении)	коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	реализуемой тепловой энергии	0,25	Кач.строит	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
-----	---	----------------------	---	------------------------------	------	------------	--

		а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	воду в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта				наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	К надеж		Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01$
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, рабо-	Показатель наличия паропортов паровых и (или) водогрейных котельных	0,01	Косвид		Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Косвид = Косвид ОПО * 0,5 + Косвид не ОПО * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим

1.6.1.1	тающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный срок в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертиз промышленной безопасности в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и проверке заключений о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с	установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0.5	Косвид не ОПО		В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроснабжения к работе в отопительный сезон, показателей готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0	пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о продлении в техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0.5	Косвид ОПО		В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.	

	тающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертиз промышленной безопасности в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с	установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО		пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.1.1		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	Косвид не ОПО		В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных периодах которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроснабжения к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.1.2		Показатель наличия отметок в паспорте оборудования	0,5	Косвид ОПО		В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.

		пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	дования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с водами о продлении срока эксплуатации				Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1
1.6.2	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внешних осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документов	0,05	Кобслед			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки готовности готовящихся в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0

1.6.3	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	Кдым.труб	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.4	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с	Показатель наличия актов (технических отчетов)	0,01	Киспыт	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.

	графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей	0,4	Кгидр	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр принимается равным 1. Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8
1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил техниче-	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и	0,4	Кгидр	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр принимается равным 1. Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8

		ской эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	плотность трубопроводов тепловых сетей			в случае, если данный показатель равен 0
1.6.6.	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением металлических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением металлических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	Кшурф		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	К очист. промыв		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:

							наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0
1.6.8			Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	К электр. сопр	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, К электр. сопр принимается равным 1
1.6.9			Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	К насос. стан	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.10			Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийно-	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Ктопл	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$
1.6.10.1				Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топливного топ-	0,5	Кдог-топл	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: $K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров; $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров

1.6.10.2	го) топлива в объеме не менее утвержденного федерального органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционализирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	лива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Кзапас	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий: Кзапас=1, если Запасфакт≥Запаснормат Кзапас=0, если Запасфакт<Запаснормат Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: Кзапас=1, если Запасфакт≥Запаснормат Кзапас=0, если Запасфакт<Запаснормат
1.6.10.2.1		Фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас-факт	Фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.
		Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас-нормат	Фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т
1.6.11	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей	0,01	Кматер	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{матер} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентарю} / 100$. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами

		запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запасной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	стей, средств механизации				оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.11.1		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности	Показатель наличия лицензий Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	% наличия запасов факт по инвентар	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соот-					Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае эксплуатации только объектов, не являющихся ОПО, значение принимается равным 1

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов	0,01	Крезерв			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----	--	---	---	------	---------	--	--	---

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	тов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного поста-	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	Классификация		Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
-----	--	--	---	------	---------------	--	---

		новлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, поря-док (план) действий по ликвидации послед-ствий аварийных ситу-аций в сфере тепло-снабжения или преду-смотренные пунктом 386 Правил промыш-ленной безопасности, инструкции, устанавли-вающие действия ра-ботников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-тельный период	0,05	Кпредп			Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от сле-дующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
2.	Обеспечить выполне-ние в установленных сроках предписаний, влияющих на надеж-ность работы в отопи-тельный период, вы-данных федеральным органом исполнитель-ной власти государ-ственного энергетиче-ского надзора, феде-рального государствен-ного надзора в области промышленной без-опасности, федераль-ными органами испол-нительной власти в сфере обороны, обес-печения безопасности, государственной охра-ны, внешней разведки, мобилизационной под-готовки и мобилизации, исполнения наказаний	Справка об отсутствии невыполненных в уста-новленные сроки пред-писаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил техниче-ской эксплуатации теп-ловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил про-мышленной безопасно-сти при использовании оборудования, работа-ющего под избыточ-ным давлением, влия-						

(их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	ющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	0,05	К план	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
3.	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	0,05	К план	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0