

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»

(Сабинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

422060, Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Тукая, д. 6.

Тел.:8(84362)2-45-90, факс:8(84362)-2-36-90 e-mail: Fguz.saby@tatar.ru

ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582 ИНН/КПП 1660077474/166001001

Уникальный номер записи об аккредитации

В реестре аккредитованных лиц:

№ РОССТУ 0001.514165

Дата внесения сведений в реестр:

28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Исмагилов И.Ш.

08.04.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04695

от 08.04.2022

Наименование пробы (образца)

Вода подземных источников 1 класса – вода из скважины с. Б.Савруши
(описание, состояние)

Тара, упаковка П/бутылка, стеклянная бутылка, стерильная бутылка

Код пробы (образца) 1.2.22.04695.П

Наименование и юридический адрес заказчика

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1619004468,
ОГРН 1061675010980, 422088, Республика Татарстан, Тюлячинский район, Большая Меша,
Школьная, 3

Основание для отбора Договор № 318 от 14.03.2022

Цель отбора: проведение испытаний по Производственный контроль

Место отбора пробы (образца) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН, 422088, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Б.Савруши
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район Большие Савруши

НД на метод отбора пробы (образца) ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Количество (объем) пробы для испытаний 2,5 л

Дата и время отбора пробы (образца) 04.04.2022 11:45

Дата и время доставки пробы (образца) 04.04.2022 14:00

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности 04.04.2022-08.04.2022

Сотрудник, отобравший/принявший пробы Помощник врача Аухадиева А. Н.
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
от 04.04.2022

Условия доставки Согласно НД

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 08.04.2022 № 04695

Стр. 1 из 3

Код образца (пробы): 1.2.22.04695.П

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.22.04695.П, Рег. №:282 - Вода подземных источников 1 класса: вода из скважины с.Б.Савруши					
1	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (длина волны 530 нм)
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Нитраты	19,50 ± 2,93	не более 45,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
5	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014(метод А)
6	рН(водородный показатель)	7,6 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	менее 10	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72 п.2
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Нитрит-ионы	менее 0,003	не более 3,0	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
10	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-71 п.2
11	Сульфаты	5,80 ± 1,16	не более 500	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
12	Жесткость общая	5,65 ± 0,85	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
13	Сухой остаток (общая минерализация)	284,50 ± 28,45	не более 1000	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.114-97
14	Фториды	0,280 ± 0,014	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ 4389-89 п.1
15	Перманганатная окисляемость	0,31 ± 0,06	не более 5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
16	Медь	менее 0,02	не более 1,0	мг/дм³	ГОСТ 4388-72 п.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты испытаний

Л.А.

Заведующая санитарно-химической лабораторией - Химик-эксперт Мифтахова Л.А.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.22.04695.П, Рег. №:379 - Вода подземных источников 1 класса: вода из скважины с.Б.Савруши					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	16	не более 50	КОЕ/см³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты испытаний

Абдуллина Р.Р.

Заведующая бактериологической лабораторией – врач-бактериолог Абдуллина Р.Р.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 08.04.2022 № 04695

Код образца (пробы): 1.2.22.04695.П

Мнение и интерпретация: Общие колиформные бактерии следует считать как – обобщенные колиформные бактерии.

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

По факту

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор
(должность)

Фаттахова А.Р.
(ФИО)


(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.