

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Сабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан(Татарстан)»
(Сабинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

422060, Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Тукая, д. 6.,
Тел.:8(84362)2-45-90, факс:8(84362)-2-36-90 e-mail: Fguz.saby@tatar.ru
ОКПО 76303186, ОГРН 1051641018582 ИНН/КПП 1660077474/166001001

Уникальный номер записи об аккредитации

В реестре аккредитованных лиц:

№ РОССТУ 0001.514165

Дата внесения сведений в реестр:

28 октября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Исмагилов И.Ш.

08.04.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04696
от 08.04.2022

Наименование пробы (образца)

Вода подземных источников 1 класса – вода из каптажа с.Н.Савруши
(описание, состояние)

Тара, упаковка *П/бутылка, стеклянная бутыл, стерильная бутыл*

Код пробы (образца) *1.2.22.04696.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

*ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1619004468,
ОГРН 1061675010980, 422088, Республика Татарстан, Тюлячинский район, Большая Меша,
Школьная, 1*

Основание для отбора *Договор № 318 от 14.03.2022*

Цель отбора: *проведение испытаний по Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца) *ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БОЛЬШЕМЕШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 422088, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с.Н.Савруши*
(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Нижние Савруши*

НД на метод отбора пробы (образца) *ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Количество (объем) пробы для испытаний *2,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *04.04.2022 11:45*

Дата и время доставки пробы (образца) *04.04.2022 14:00*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *04.04.2022-08.04.2022*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Помощник врача Аухадиева А. Н.*
(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)
от 04.04.2022

Условия доставки *Согласно НД*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.


Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 08.04.2022 № 04696

Код образца (пробы): 1.2.22.04696.П

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.22.04696.П, Рег. №:283 - Вода подземных источников 1 класса: вода из каптажа с.Н.Савруши					
1	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 (длина волны 530 нм)
3	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
4	Нитраты	13,11 ± 1,97	не более 45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
5	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно)	менее 0,1	не более 2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014(метод А)
6	рН(водородный показатель)	7,5 ± 0,2	в пределах 6,0-9,0	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Хлориды	менее 10	не более 350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Нитрит-ион	менее 0,003	не более 3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
10	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-71 п.2
11	Сульфаты	12,27 ± 2,45	не более 500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
12	Жесткость общая	5,75 ± 0,86	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
13	Сухой остаток (общая минерализация)	238,50 ± 23,85	не более 1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.114-97
14	Фториды	0,30 ± 0,02	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4389-89 п.1
15	Перманганатная окисляемость	0,39 ± 0,08	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
16	Медь	менее 0,02	не более 1,0	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 п.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты испытаний

 Заведующая санитарно-химической лабораторией - Химик-эксперт Мифтахова Л.А.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 1.2.22.04696.П, Рег. №:380 - Вода подземных источников 1 класса: вода из каптажа с.Н.Савруши					
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не нормируется	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 08.04.2022 № 04696

Стр. 2 из 3

Код образца (пробы): 1.2.22.04696.П

Ф.И.О., должность лица, ответственного за результаты испытаний

 Заведующая бактериологической лабораторией – врач-бактериолог Абдуллина Р.Р.

Мнение и интерпретация: Общие колиформные бактерии следует считать как – обобщенные колиформные бактерии.

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

По факту

Ответственный за оформление объединенного протокола

Медицинский регистратор
(должность)

Фаттахова А.Р.
(ФИО)


(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.