

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах
Испытательный лабораторный центр
422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165

Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 11686С, 11687С, 11688С от 09.08.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

вода из распред. сети начало с.Н.Савруши

вода из распред. сети начало с. Б.Савруши

вода из распред. сети начало с. Сосновый Мысь

Тара, упаковка *стеклянная бутыл*

Код пробы (образца) *1.2.19.11686.Б, 2.19.11687.Б, 2.19.11688.Б*

Наименование и юридический адрес заказчика

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Тюлячинском районах

422060, Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, Тукая, д.6

Основание для отбора: *предписание от 31.07.2019 г. № 142*

Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Плановый контроль*

Место отбора пробы (образца)

Больше-Мешинский сельский исполнительный комитет

Республика Татарстан, Тюлячинский район

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

Количество (объем) для исследований *по 0,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *07.08.2019 14 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *08.08.2019 09 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора Фатыхов Р.С.
Помощник врача Аухадиева А.Н.*

Сопроводительный документ *Протокол отбора проб*

Условия транспортировки *Согласно НД*

Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!


Протокол от 09.08.2019 № 11686С, 11687С, 11688С

Стр. 1 из 2

Запрещается использовать для целей производственного контроля.

Код образца (пробы): 2.19.11686.Б, 2.19.11687.Б, 2.19.11688.Б

Результаты исследований/измерений

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 1.2.19.11686.Б, Рег. №: 295 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети начало с. Н.Савруши					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.19.11687.Б, Рег. №: 296 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред. сети начало с. Б.Савруши					
4	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
5	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
6	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Код пробы: 2.19.11688.Б, Рег. №: 297 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение : вода из распред.сети начало с. Сосновый Мысь					
7	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
8	Общее микробное число	6	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
9	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Ответственный за проведение исследований					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Врач бактериолог Абдуллина Р.Р.					

Ответственный за оформление объединенного протокола

Насибуллина А.А.

Документовед

(ФИО)

(подпись)

(должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 09.08.2019 № 11686С, 11687С, 11688С

Стр.2 из 2

Запрещается использовать для целей производственного контроля.